

IP-Project

1 Exigences système

Le logiciel IP-Project sert à la planification du **Busch-ComfortPanel®** pour le système KNX à bus d'installation Busch®. Cet outil de mise en service est un logiciel autonome.

Nous recommandons la configuration matérielle minimale suivante afin de garantir le bon fonctionnement du logiciel :

Composants	Windows 7 (64 bits)	Windows 7 (32 bits)	Windows Vista (32 bits)	Windows XP
Processeur	2,0 GHz / 1,6 GHz Dual Core	2,0 GHz / 1,6 GHz Dual Core	2,0 GHz / 1,6 GHz Dual Core	1,6 GHz
Mémoire vive	2 Go RAM	2 Go RAM	2 Go RAM	1 Go RAM
Disque dur	250 Mo	250 Mo	250 Mo	250 Mo
Lecteur DVD-ROM	•	•	•	•
Accès Internet	•	•	•	•
Pixel-Shader 2.0	•	•	•	•
DirectX 9.0	•	•	•	•

2 Installation

Téléchargez sur votre disque dur le fichier d'installation pour la version actuelle d'IP-Project depuis notre page d'accueil.

Avant l'installation, veuillez désinstaller les versions antérieures du logiciel. Pour cela, utilisez la commande système de Windows ou le fichier Uninstall.exe qui se trouve dans le répertoire de votre logiciel IP-Project. Vos fichiers Projet ne sont pas supprimés lors de cette opération. Ils seront toujours disponibles une fois le logiciel actuel installé.

Lors de l'installation du logiciel IP-Project, vous serez guidé par un assistant d'installation. Lancez simplement le Setup-EXE correspondant, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

3 Conversion

Après conversion, il est possible de continuer à utiliser les données de projet créées avec une version précédente d'IP-Project. Pour effectuer la conversion, ouvrez simplement le fichier Projet correspondant dans la version actuelle d'IP-Project.

Pour charger vos données de projet sur un **Busch-ComfortPanel®** équipé du micrologiciel actuel, procédez comme suit :

Utilisez la boîte de dialogue sous "Projet" - "Envoyer le projet à...". Vous disposez ici de plusieurs possibilités. Soit les données accèdent directement à l'appareil via le réseau, soit vous utilisez un support de sauvegarde (carte SD / clé USB). Des ports sont présents sur le côté de l'appareil. Connectez le support de sauvegarde, puis utilisez l'icône Busch-Jaeger pour parcourir le système jusqu'à la fonction "Importer". Importez alors le fichier .cp présent sur le support de sauvegarde.

Le transfert des données prend un certain temps. Pendant la procédure, ne coupez pas l'alimentation en courant de l'appareil et ne redémarrez pas l'appareil avec le bouton de réinitialisation.