

IP-Project

1 Requisiti di sistema

Il software IP-Project consente la progettazione di **Busch-ComfortPanel®** per il sistema KNX Busch-Installationsbus®. Questo strumento per la messa in funzione è un software indipendente.

Perché il software funzioni correttamente si raccomanda almeno la seguente configurazione hardware:

Componente	Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows Vista (32 bit)	Windows XP
Processore	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	2.0 GHz / 1.6 GHz Dual Core	1.6 GHz
Memoria RAM	2 GB RAM	2 GB RAM	2 GB RAM	1 GB RAM
Hard disk	250 MB	250 MB	250 MB	250 MB
Unità DVD-ROM	•	•	•	•
Accesso internet	•	•	•	•
Pixel-Shader 2.0	•	•	•	•
DirectX 9.0	•	•	•	•

2 Installazione

Scaricare sull'hard disk il file di installazione della versione attuale di IP-Project dalla nostra home page.

Prima dell'installazione disinstallare le versioni precedenti del software. Per farlo è possibile utilizzare il Pannello di controllo di Windows o il file Uninstall.exe contenuto nella directory di IP-Project. Con questa operazione i dati dei progetti non verranno eliminati. Dopo l'installazione del software aggiornato saranno di nuovo disponibili.

Per agevolare l'installazione del software IP-Project è disponibile un assistente per l'installazione. È sufficiente avviare l'eseguibile corrispondente denominato Setup e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3 Conversione

I dati dei progetti creati con una versione precedente di IP-Project possono essere ancora utilizzati dopo averli convertiti. Per farlo basta aprire i file dei progetti nel software IP-Project aggiornato.

Per caricare i dati dei progetti su un **Busch-ComfortPanel®** con il firmware attuale procedere nel modo seguente:

Aprire il dialogo raggiungibile da "Progetto" - "Invia progetto a...". A questo punto vi sono diverse opzioni. I dati possono essere caricati direttamente sull'apparecchio attraverso la rete o utilizzando un dispositivo di memoria (scheda SD o penna USB).

Sul lato dell'apparecchio sono presenti alcuni slot. Collegare il supporto dati e accedere tramite l'icona di Busch-Jaeger alla funzione "Importa". Importare il file .cp dal dispositivo di memoria.

Il trasferimento dei dati richiede del tempo. Durante questa fase non disinserire la tensione di alimentazione dell'apparecchio e non riavviare l'apparecchio con il tasto Reset.